

**CERTIFICAT DE DURABILITÉ DE LA PERFORMANCE DE RÉACTION AU FEU  
POUR UN EMPLOI EN EXTÉRIEUR D'UN BARDAGE BOIS PEINT****Certificate of durability of the reaction to fire performance for exterior application  
for fire retardant wood cladding****N° - CD-18-001**

*Selon le protocole de durabilité annexé aux « lignes directrices pour la justification de la réaction au feu des systèmes de revêtements en bois ou à base de bois utilisés en extérieur du 28/04/2015 » et le projet de norme FprEN 16755 :2017*  
*According to the French method annexed in « lignes directrices pour la justification de la réaction au feu des systèmes de revêtements en bois ou à base de bois utilisés en extérieur du 28/04/2015 » and the standard project FprEN 16755 :2017*

<b>A la demande de</b> <i>Sponsor</i>	<b>GRUPE ISB - ISB FRANCE</b> <b>11 Boulevard Nominoë</b> <b>CS 34203</b> <b>35742 PACE cedex</b>
<b>Marque commerciale</b> <i>Trade name</i>	<b>Bardage EXTRA Line ignifugé de couleur claire</b>
<b>Description du système testé</b> <i>Description of the tested system</i>	Lames de bardage en sapin du nord traité classe 3 en filière, revêtues du système de finition ignifugeant dont la description figure dans le rapport d'essai FCBA n° 404/16/342 <i>Class 3-treated fir/spruce cladding element coated with a fire retardant finishing system as described in FCBA test report n° 404/16/342</i>
<b>Euroclasse initiale :</b> <i>Initial Euroclass</i>	<b>C-s2, d0 (Rapport (report) FCBA N° 17/RC-07)</b>
<b>Date du certificat</b> <i>Date of the certificate</i>	18/06/2018

**Ce certificat atteste la durabilité des performances de réaction au feu des systèmes de revêtements en bois ou à base de bois pour usage extérieur.**

*This certificate attests to the durability of reaction to fire performance of wood or wood based façade in exterior application*

**Compte tenu des résultats d'essais annexés.**

*According to the test results in the annexed report*

*Ce certificat atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques des produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens des articles L. 115-27 à L115-33 et R115-1 à R115-3 du code de la consommation.*

Siège social  
10, rue Galilée  
77420 Champs-sur-Marne

Bordeaux  
Allée de Boutaut - BP 227  
33028 Bordeaux Cedex

**SIGNE**  
Responsable technique feu  
Fire Technical Manager

**Sandra WARREN**

**APPROUVE**  
L'expert Feu  
Fire Expert

**Jean-Marie GAILLARD**

Ce document comprend 1 page pour le certificat de durabilité et 5 pages annexées pour le rapport d'essais de durabilité.  
Sa reproduction n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral soit du procès verbal soit de la totalité du document